

武豊工場火災概要及び対処経緯

出火日時: 2005/8/13 10:20AM
 出火場所: 武豊町字北小松谷61-1
 火元責任者:
 (出火のとき) 加藤製造部長
 工室名: 湿綿葉置場
 危険物屋内貯蔵所
 元建物構造: RCスレート1階
 焼損面積: 280㎡
 家延べ面積: 420㎡

湿綿葉置場(危険物屋内貯蔵所)存置数量

【第1室】

危険物名	存置数量
湿綿葉	18,527.1kg
駆水綿湿潤品	310.8kg
廃アルコール	約2500L

【第2室】

危険物名	存置数量
湿綿葉	9,464.5kg

火災経緯

時間	状 況
10時20分	1回目爆発音
10時26分	自動通報装置(守衛所)により管理職緊急連絡
10時32分	守衛所より消防署へ通報
10時32分	消防署が覚知
11時41分	1室のみ鎮火
11時45分	2室より、火災発生
12時20分	マスコミ会見(1回目)
12時50分	2室鎮圧
12時54分	火災鎮火
13時50分～ 13時56分	武豊町役場、半田警察署他プレス内容をFAXにより報告
15時10分	マスコミ関係に現場公開(遮断機のところまで)
16時00分	マスコミ会見(2回目) 黒川工場長以下対応
16時43分	消防署による鎮火確認終了 異常なし
16時30分～ 20時00分	武豊工場の近隣5区(原田区、玉西1区、2区、玉東地区、常滑市檜原地区)の区長・副区長の方へ状況説明とお詫びをした。自宅に見えなかった区長・副区長の方に8月14日状況説明とお詫びをした。